



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

ADENDA NO. 3  
LICITACIÓN PÚBLICA No.11

**AUTOMATIZACIÓN DE ILUMINACIÓN, EDIFICIO BIBLIOTECA Y CONTROL DE ACCESOS BLOQUE D EDIFICIO CI&DT**

Por solicitud de varios proponentes que escribieron en a la página de la universidad, sobre la posibilidad de ofertar otras marcas:

**Respuesta:**

Ítem	Descripción	Marcas Aceptadas
1.06	Suministro de tubo LED 19 W, voltaje 100-240 V, casquillo G13, Apertura 120° intensidad lumínica 1500 cd, color de luz del día (6500 K), medida 120 cm, garantía 2 años. Se debe presentar certificado de conformidad de producto	Philips, Sylvania, Alutrafic
5,0 (5.1– 5.12)	Sistema de control de incendios biblioteca	EDUARS, GAMEWELL, SIMPLEX, VIGILANT

**Gloria Grajales López**  
Comité Técnico

*Victoria Luisa Aristizabal M.*  
**Victoria Luisa Aristizabal**  
Comité técnico

**César Augusto Cortés Garzón**  
Comité Técnico

20-Agosto-2013