

CONVOCATORIA PÚBLICA 56 DE 2018

COMPRA DE BATERÍAS

ADENDA 1

ACLARACIÓN DE DUDAS

La Universidad Tecnológica de Pereira, se permite aclarar las siguientes especificaciones técnicas con el fin de dar mayor claridad en el proceso. **Ver Anexo Modificado.**

Las Baterías deben ser Marca: ROLLS

Del tipo AGM de referencia S12-290

De especificaciones 12V 290Ah tipo seca con 1200 ciclos de descarga al 50%.

Vida útil de 10 años o más.

IMPORTANTE

Para recordar:

- El tiempo de entrega será el establecido por cada proveedor en la oferta presentada.
- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del documento de condiciones.
- Deben ser puntuales con el cronograma propuesto.
- Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la presente **ADENDA**.
- Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en el **Anexo Modificado publicado con la presente Adenda**.
- Se recomienda, además, consultar permanentemente la página web de la Universidad www.utp.edu.co , hasta el día del Cierre de la Invitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.