



## LUMINARIAS CUARTO PISO

Armario TP4 Especificación Luminarias Cuarto Piso- Corregido					
circuito	Alimentacion	luminarias			Proteccion
		N°	W	Carga(W)	
4	I440→I444	9	2*32	576	1*20
6	I430→I434	9(L.F)+3(B.I)	2*32 +100	876	1*20
10	I401-I402-I445	10	2*32	640	1*20
12	I403→I414-C-E-I435→I439	24(L.F)+1(B.I)	2*32 +100	1636	1*20
15	I415→I426	12	2*32	768	1*20
16	I427-I428-I429	10	2*32	640	1*20

CONVENCION	REFERENCIA	Cantidad
	Lumunaria con balasto lectrónico Actilume 2x32w	0
	Driver control de iluminacion	0
	Sensor multifuncion	0
	Sensor de movimiento Leviton	5
	Analizador de redes	0
	Medidor de agua	0
	Tablero control iluminacion	1
	Tablero control principal	0
	Tablero electrico	2
	Electro valvula	0



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

EDIFICIO DE INDUSTRIAL

Laboración:

LA JULITA - PEREIRA

Propietario:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Código:

AUTOMATIZACIÓN CUARTO PISO