

ADENDA 2
RESPUESTA A INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS - 33 DE 2022
"COMPRA DE DESHUMIDIFICADORES, AIRE ACONDICIONADO Y REPUESTO"

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
1	INSTRUSERV	1	1	MODELO: CSYS12VKV Capacidad:12.000 BTU/HR Refrigerante: R-410 Inverter VOLTAJE: 220 V - 1 PH - Incluye Instalación:	Suministro e instalación de la acometida eléctrica de control entre las dos unidades / En la visita técnica se evidencia la existencia de la acometida eléctrica, se debe suministrar una nueva o realizar la conexión del equipo a esta acometida	La acometida eléctrica actual es para un equipo convencional, y el que se se esta pidiendo es un equipo Inverter (el cable de control es diferente al del equipo convencional, por lo que lo instalado allí no sirve para el nuevo equipo), por lo tanto, si es necesario el suministro de acometida eléctrica de control entre las dos unidades y todo lo que se pide la invitación publica referente a este ítem 1.
1	INSTRUSERV	1	1	MODELO: CSYS12VKV Capacidad:12.000 BTU/HR Refrigerante: R-410 Inverter VOLTAJE: 220 V - 1 PH - Incluye Instalación:	Solicitamos aceptar la referencia "Aire Acondicionado MABE 12000 BTU Tipo Split Inverter 220V MMI12CDBWCC8" ya que el hecho de que sea una marca determinada sesga la participación de competidores. - Fichas técnicas anexas	Se acepta el equipo de la marca MABE que cumpla con las condiciones que indican los pliegos con relación capacidad, refrigerante, inverter, etc, siempre y cuando el mismo cuente con una garantía igual o superior a 10 años para el compresor y 1 año en todas sus partes. Ver Anexo 1 modificado.
5	INSTRUSERV	5	5	Mini Split de 12.000 BTU/HR INVERTER R-410 - Incluye instalación	Suministro e instalación de la acometida eléctrica de control entre las dos unidades / En la visita técnica se evidencia la existencia de la acometida eléctrica, se debe suministrar una nueva o realizar la conexión del equipo a esta acometida	Se debe instalar nueva toda vez que la existente data del año 2014, por lo que puede que no cumpla con el estandar que exige el fabricante del nuevo Mini Split, lo que nos genera un posible riesgo al momento de reclamar alguna garantía.
5	INSTRUSERV	5	5	Mini Split de 12.000 BTU/HR INVERTER R-410 - Incluye instalación	Solicitamos aceptar la referencia "Aire Acondicionado MABE 12000 BTU Tipo Split Inverter 220V MMI12CDBWCC8" ya que el hecho de que sea una marca determinada sesga la participación de competidores. - Fichas técnicas anexas	Se acepta el equipo marca Mabe siempre y cuando el mismo cuente con una garantía igual o superior a 10 años para el compresor y 1 año en todas sus partes.. Ver anexo 1 modificado.
3	INSTRUSERV	2	2	Motor Ventilador del equipo Piso Techo de 5 TR marca LG ELECTRONICS Inverter a 220 voltios modelo AVNQ54GLLA2, con No serial del equipo MEZ66449823 651 M006K 605TAXTC9026 - Incluye Instalación: -Instalación Motor Ventilador en equipo aire acondicionado LG electronics	En la visita técnica se evidencia que el motor ventilador lleva fuera de servicio aproximadamente 3 años y previamente se había realizado garantía de este sin éxito de funcionamiento. Instruserv puede realizar el reemplazo del motor ventilador, pero no se garantiza el funcionamiento del equipo debido a que no se evidencia el funcionamiento correcto de los demás componentes. Se puede hacer oferta por el equipo completo de igual manera	Se requiere el motor para el equipo definido en los pliegos y su instalación. El motor actual está deteriorado, se pega, el ventilador gira muy lento, el aire no sale a la velocidad que debe salir y el equipo se comienza a alarmar, por lo que hay que cambiar el motor inicialmente; puede que otras piezas esten fallando, pero esto solo se sabrá cuando el motor nuevo esté instalado y en funcionamiento. Se solicita instalación que incluye que la pieza o motor sea puesta de manera correcta en el equipo y si el equipo no queda funcionando de manera adecuada (como se explica anteriormente), se haga una revisión al equipo para que se nos indique, a manera de nueva cotización muy precisa y especifica, qué otras piezas o elementos estan fallando para que el aire quede funcionando perfectamente. Por ahora estamos propiciando la reparación del equipo y no su cambio, así que no estamos solicitando ni tenemos presupuesto para instalar un equipo nuevo, a no ser que este sea declarado en pérdida total u obsoleto, y este no es el caso.
4	INSTRUSERV	N/A	N/A	N/A	Se debe acreditar algún tipo de experiencia o indicadores financieros para ofertar.	Según los terminos de la invitación, no se requiere acreditar algún tipo de experiencia o indicadores financieros.
5	INSTRUSERV	3	3	Deshumidificador	Nos gustaría saber si podemos ofertar el deshumidificador con fichas técnicas anexas con capacidad de 70 pintas (Basado en el estándar de prueba 2012 DOE estándar) ya que el ya que el hecho de que sea una marca determinada sesga la participación de competidores	Se acepta ofertar el deshumidificador con capacidad de 70 pintas. Ver anexo 1 modificado.
6	INSTRUSERV	4	4	Deshumidificador	Nos gustaría saber si podemos ofertar el deshumidificador con fichas técnicas anexas con capacidad de 70 pintas (Basado en el estándar de prueba 2012 DOE estándar) ya que el ya que el hecho de que sea una marca determinada sesga la participación de competidores	Se acepta ofertar el deshumidificador con capacidad de 70 pintas. Ver anexo 1 modificado.

PARA RECORDAR:

Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Invitación Pública.

Deben ser puntuales con el cronograma.

Se recomienda leer detenidamente el contenido total de los Términos de la Invitación, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente ADENDA.

Las anteriores observaciones generan cambios en el Anexo, por lo tanto, tenga en cuenta al momento de presentar su oferta hacerlo en el "Anexo 1 Modificado - Presentación de la oferta".

Se recomienda, además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día de cierre de la invitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.