


## CONVENCIONES

- Tablero de distribución Red de Energia
- Interruptor sencillo
- Interruptor doble
- Interruptor triple
- Interruptor conmutable doble
- Tomacorriente doble con polo a tierra 15 AMP
- Tomacorriente doble con polo a tierra GFCI
- Tomacorriente doble con polo a tierra red regulada 15 AMP
- Tomacorriente doble con polo a tierra red regulada en techo 15 AMP
- Ducto evolutivo de 105 mm x50 mm
- Tuberia PVC de 3/4"
- Tuberia SCH 40 de 2 1/2"
- Caja de paso radwell
- Toma 220 V para aire acondicionado
- Toma 220 V en mesón de consultorio odontológico
- Punto doble de datos
- Punto sencillo de datos
- Marcha paro de motor compresor
- Tuberia SCH 40 DE 3/4 "
- Tuberia SCH 40 DE 1 "
- SALIDA — AVISO DE SALIDA DE EMERGENCIA
- Caja de paso de 30x30cm
- Punto sencillo de datos en techo
- Conductores de fases
- Linea de Mando de Interruptor
- Condensadora

FIRMA SELLOS:

RECOMENDACIONES:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENESTAR UNIVERSITARIO

| | | |
|---|---|---|
| SISTEMAS RED DE DATOS | | RADICACION: |
| CONSTRUCCIÓN: | DISEÑO: | FECHA: Agosto / 2021 |
| RESPONSABLE DE OBRA: | UBICACION: | ESCALA: 1.75 |
| | | PLANO : |
| RECIBIDO POR FECHAS: | | PLANO 2 DE 4 |