

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

LICITACIÓN PÚBLICA No. 6 DE 2010

**CAMBIO DE LUMINARIAS T12 POR LUMINARIAS T8 EN EL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD**

ADENDO No. 1

Por medio del cual se corrige el numeral 2.2.1.7 punto 3.1 literal (c) .

c. La vida útil debe ser mayor o igual a 25.000 horas.

César Augusto Cortés Garzón

4-Marzo-2010