

Licitación Pública No. 10 de 2010:

**ELABORACIÓN E INSTALACIÓN TABLERO ELÉCTRICO GENERAL
DE BAJA TENSIÓN PARA EL LABORATORIO E20 DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA**

ADENDO 2

Por medio del cual se responden las preguntas realizadas por medio de la página de la Universidad Tecnológica de Pereira.

La empresa Energy Technologies Pregunta:

Con respecto al proceso de referencia quisiéramos saber si el transformador exterior de 75 KVA 470-210-121 se debe suministrar o ustedes lo suministran, si es así por favor enviar las dimensiones del mismo para tenerlas en cuenta en nuestra diagrama.

Respuesta: Con lo correspondiente a este proceso los proponentes solo deben tener en cuenta la elaboración y posterior puesta en sitio del tablero de baja tensión, los transformadores, acometidas conexiones de alimentadores no corresponden a este proceso.

César Augusto Cortés Garzón
15 Abril 2010